

Nr. 11 - 31.03.2016 - 14:46 - Rauchentwicklung in einem Wohnhaus

Einsatzmeldung: Rauchentwicklung

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 31.03.2016 14:46 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

[51/10-1](#) [51/28-1](#)

Bericht:

In einem Heizungsraum kam es bei einer Pellet-Heizung zu einer Verpuffung. 4 Personen wurden durch uns mit einem CO-Messgerät untersucht, jedoch war die Messung negativ.

Im Einsatzverlauf musste eine Person mit einer leichten Verletzung durch den Rettungsdienst in die Klinik transportiert werden.

Im weiteren Einsatzverlauf stellten wir den Eigenschutz der eingesetzten Kräfte sicher.