Nr. 44 - 11.07.2016 - 10:51 - BMA Kreisbildestelle

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 11.07.2016 16:22 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

<u>51/10-1</u>

Bericht:

Der Hausmeister war im Keller mit dem entsorgen von alten Rohren zu Gange. Beim abbrechen einer alter Rohrleitung rutsche er ab und drückte versehentlich den Feuermelder ein.

Der Einsatz wurde vor dem Ausrücken abgebrochen.