Nr. 9 - 17.03.2016 - 19:52 - BMA Kreissporthalle

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 17.03.2016 19:52 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1 51/28-1 71/26-1

Bericht:

In einer Flüchtlingsunterkunft löste die automatische Brandmeldeanlage (BMA) vermutlich aufgrund von Zigarettenrauch aus.
Die Halle wurde vorsorglich von der Feuerwehr evakuiert.
Im Anschluss konnten die Bewohner wieder zurück.