Nr. 56 - 23.07.2017 - 20:44 - BMA Flüchtlingsunterkunft

Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 20.07.2017 20:44 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:
51/10-1

Bericht:

Die Automatische Brandmeldeanlage (BMA) hatte aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst.

Daher konnten wir den Einsatz auf Anfahrt abbrechen.