

# **Nr. 18 - 03.05.2020 - 22:45 - ausgelöste BMA Kreisklinik Tuttingen**

**Einsatzmeldung:** ausgelöste BMA Kreisklinik Tuttingen

**Einsatzart:** Brand

**Alarmierung:** 03.05.2020 22:45 Uhr

**Einsatzstelle:** Tuttingen

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

[51/10-1](#) [51/28-1](#) [71/26-1](#) [51/41-1](#)

**Bericht:**

Die integrierte Leitstelle Tuttingen löste um 22.45 Uhr den Alarm für die SEG Tuttingen aus. Die Brandmeldeanlage des Klinikums Tuttingen hatte ausgelöst.

Ein Wasserrohrbruch im Gebäude war die Ursache.

Wir sicherten die Feuerwehr medizinisch ab und hielten uns bereit, für eine eventuelle räumliche Evakuierung innerhalb des Klinikums.

Im Einsatz war die Feuerwehr Tuttingen, die Polizei, der Rettungsdienst und die SEG Tuttingen

•



•



•



•



•



•



•

