

# **Nr. 46 - 19.06.2023 - 17:41 - B-04 BMA Personenunterkunft hat ausgelöst**

**Einsatzmeldung:** B-04 BMA Personenunterkunft hat ausgelöst

**Einsatzart:** Brandeinsatz

**Alarmierung:** 19.06.2023 17:41 Uhr

**Einsatzstelle:** Tuttlingen

**Eingesetzte Fahrzeuge:**

[51/28-1](#)

**Bericht:**

Die SEG Tuttlingen wurde an diesem Abend um 17.41 Uhr in eine Personenunterkunft alarmiert.

Vor Ort erkundete die Feuerwehr das Gebäude und stellte fest, dass der Alarm durch einen eingedrückten Handmelder ausgelöst wurde.

Es konnte kein Rauch wahrgenommen werden. Daraufhin konnten die weiteren Einsatzkräfte auf der Wache verbleiben.

Wir sicherten die Bewohner und die Feuerwehr medizinisch ab.

Im Einsatz

Feuerwehr Tuttlingen

Polizei

Rettungsdienst

SEG Tuttlingen mit LNA

•



•



•



•



•

