

11.06.2026 - 21:02 - B4 + R1 – Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzmeldung: B4 + R1 – Rauchentwicklung im Gebäude

Einsatzart: Brand

Alarmierung: 11.06.2026 21:02 Uhr

Einsatzstelle: Tuttlingen

Eingesetzte Fahrzeuge:

[71/26-1](#) [51/28-1](#) [51/41-1](#)

Bericht:

Am späten Abend wurde die SEG Tuttlingen zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Gebäude im Tuttlinger Stadtgebiet alarmiert.

Vor Ort konnte als Ursache ein schmorendes Elektroteil in einem Verteilerkasten festgestellt werden. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr wurde die Situation rasch unter Kontrolle gebracht und eine weitere Gefährdung verhindert.

Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die SEG Tuttlingen übernahm während des Einsatzes die Betreuung von rund zehn betroffenen Personen, die das Gebäude vorübergehend verlassen mussten. Zudem stellten unsere Einsatzkräfte die sanitätsdienstliche Absicherung der eingesetzten Feuerwehrkräfte sicher.

Nachdem die Einsatzstelle kontrolliert und die Gefahr beseitigt worden war, konnten die Anwohner bereits nach rund einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten Organisationen für die gewohnt gute Zusammenarbeit.

Im Einsatz

- Feuerwehr Tuttlingen
- Regelrettungsdienst, DRK-Kreisverband Tuttlingen e.V.
- Polizei Konstanz
- Integrierte Leitstelle Tuttlingen

